



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Tecnoalarm S.r.l. erklärt unter eigener Verantwortung, daß sich das Produkt:

Name: **TFA1-298**
Beschreibung: Brandmeldezentrale

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet:

LVD 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
EMC 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit


und der Verordnung:

CPR 305/2011 Bauproduktenverordnung (BPV)

Die Übereinstimmung mit den Richtlinien setzt die Einhaltung folgender Europäischer Normen voraus:

EN 50130-4:2011 + A1:2014	Anforderungen an die Störfestigkeit von Anlageteilen für Brandmeldeanlagen, Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachungsanlagen, Zutrittskontrollanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen – Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 62368-1:2020 + A11:2020 + A1:2020 + AC:2016	Einrichtungen für Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
EN 61000-6-3:2021	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 54-2:1997 + A1:2006	Brandmeldeanlagen - Teil 2: Brandmeldezentralen
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	Brandmeldeanlagen - Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

San Mauro Torinese, den 07. April 2022


Negro Giovanni
Geschäftsleitung

Tecnoalarm S.r.l.

Via Ciriè, 38 - 10099 San Mauro T.se - Torino (Italy) - Unità produttiva: Strada del Cascinotto, 139/54 - 10156 Torino
Tel. +39 011 22 35 410 - Fax +39 011 27 35 590 - info@tecnofiredetection.com - www.tecnofiredetection.com
R.I. e C. F./P. Iva 01792190017 - REA TO 518027 - CODICE UNIVOCO M5UXCR1 - Comm. Estero: posiz. TO 001239 - Cap. Soc. i.v.: Euro 500.000,00