

ZERTIFIKAT / Certificate

Zertifikat Nr. / Certificate No

1772-Q-240606 Revision 02

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt des Herstellers /
Hereby is confirmed that the product of the manufacturer

FireAngel Safety Technology Limited
Vanguard Centre, Sir William Lyons Road
CV4 7EZ Coventry
UNITED KINGDOM

hergestellt im / in den Herstellwerk/en
produced in the manufacturing plant/s

Siterwell Electronics Co Limited
No.666 Qingfeng Road
Jiangbei District-315034 Ningbo, Zhejiang,
China

die Anforderungen der Erstprüfung nach der Spezifikation Nr./
and the requirements of the Initial Type Test according to specification No.

vfdb 14/01:2010-05

durchgeführt in der akkreditierten Prüfstelle /
done by the accredited Testing laboratory

KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
74670 Forchtenberg
Deutschland

erfüllt / *are met.*

Details zu dem zertifizierten Produkt sind im Anhang zum Zertifikat
beschrieben. /

*Details to the certified product are described in the annex to this
certificate.*

Das Zertifikat ist gültig bis / *The Certificate is valid until:* 31.12.2027

Forchtenberg, den 22.04.2025

Ort / City, Ausstellungsdatum
date of issue

A handwritten signature in black ink, appearing to read "AOhr", is positioned above a horizontal line.

Andreas Ohr
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager Certification Body

KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
D – 74670 Forchtenberg

Tel. +49 (0) 79 47 / 91 50 – 0
E-Mail info@KRIWAN-Testzentrum.de
Web www.KRIWAN-Testzentrum.de

Anhang / Annex

zum Zertifikat Nr. / acc. to Certificate No 1772-Q-240606

Revision 02

Produktmerkmale / Product parameters

Bauprodukt <i>Construction product</i>	Rauchwarnmelder <i>Smoke alarm device</i>
Typ <i>Type</i>	ST-622N-DE
Variante <i>Variant</i>	---
Marke <i>Brand</i>	---
Vorgesehene Verwendung <i>Intended use</i>	Brandschutz / <i>Fire safety</i>
Kategorie oder Klasse <i>Levels or classes</i>	Keine / <i>None</i>

Merkmale / Remarks

Sensorprinzip <i>Sensor type:</i>	Streulichtmelder / <i>Smoke optical using scattered or transmitted light</i>			
Hauptenergieversorgung <i>Normal power source</i>	Batterie / <i>Battery</i>			
	Nicht auswechselbar / <i>Non replaceable</i>			
	Typ <i>Type</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Spannung <i>Voltage</i>
	CR2/3AZ	Panasonic	16g	3V
	CR17335E	FDK	17g	3V
Batterielebensdauer <i>Endurance of battery</i>	CR123A	Huiderui	16,5g	3V
	10 Jahre <i>10 years</i>			
Zusatzstromversorgung <i>Standby power source</i>	---			
Montage <i>Mounting</i>	Deckenmontage / <i>ceiling</i>			
	Wandmontage mit Schrauben / <i>wall mounting with screws</i>			
Farbe <i>Colours</i>	weiß / <i>white</i>			
Montageart <i>Mounting style</i>	Schrauben und Dübel / <i>screws and dowels</i>			
Optionen mit Anforderungen / <i>Options with requirements</i>	Bewohnbaren Freizeitfahrzeugen / <i>Installation in leisure accommodation vehicles</i>	Ja <i>Yes</i>		
	Individuelle Warnanzeige / <i>Individual alarm indicator</i>	Ja <i>Yes</i>		
	Anschluss externer Nebenstellen <i>Connection of external ancillary devices</i>	Nein <i>No</i>		
	Vernetzung mit Funk / <i>Radio link</i>	Nein <i>No</i>		
	Alarmstummschaltung / <i>Alarm silence facility</i>	Ja <i>Yes</i>		
	Vernetzung drahtgebunden / <i>Inter-connectable smoke alarms</i>	Nein <i>No</i>		